


MAKSAS APRĒĶINS PIEGĀDĀTAJAI SILTUMENERĢIJAI ĒKAI (APKURE UN SILTAIS ŪDENS)
Saskaņā ar MK not. Nr.1013, 7' 1.p. un atbilstoši MK not. Nr.524, 3.pielikuma metodikai par siltumenerģijas maksājamās daļas noteikšanu. 1m³ aukstā ūdens uzsildīšanai nepieciešamais siltumenerģijas daudzums ir 0,0535 MWh/m³, pieņemot, ka aukstā ūdens temp. vasarā ir 15grādi un ziemā 5grādi



MAKSAS APRĒĶINS PIEGĀDĀTĀJAM SILTUMAM ĒKAI (APKURE DZĪVOKĻOS)

Ēkas siltuma skaitītāja uzskaitītais kopejais paterētais siltuma daudzums (MWh)

$$25,5 \text{ MWh} \times \text{Tarifs}$$
$$25,5 \times 97,79 = 2493,64 \text{ Eur}$$

Patērētā siltumenerģija karsta ūdens uzsildīšanai:

Uzskaitītais siltā ūdens patēriņš dzīvokļos (m³)



Starpība starp kopējo uzskaitīto siltā ūdens patēriņa daudzumu ēkā, un dzīvokļos uzskaitīto siltā ūdens daudzumu (m³)

Patērētā siltumenerģija apkurei:

No kopējā patērētā siltuma daudzuma ēkā tiek atņemta patērētā siltumenerģija siltā ūdens uzsildīšanai (MWh)

PIEMĒRS

Patērētā siltumenerģija siltā ūdens uzsildīšanai:

Ēkas kopējais siltā ūdens skaitītājs uzskaitījis 30m³. Ūdens uzsildīšanai patērētā siltumenerģija ir:
 $30 \times 0,0535 = 1,605 \text{ MWh}$. Cena par 1m³ uzsildīšanu ir:
 $(1,605 \times 97,79) / 30 = 5,23 \text{ Eur}$.

Patērētā siltumenerģija apkurei:

$$25,5 \text{ MWh} - 1,605 = 23,895 \text{ MWh}$$

Kopējā maksa par siltā ūdens sagatavošanu ēkai (EUR)

$$1,605 \times 97,79 = 156,95 \text{ EUR}$$

Kopējā maksa par apkuri ēkai (EUR)

Kopējā ēkas dzīvojamo telpu platība 891,5m².
 $23,895 \times 97,79 = 2336,69 \text{ EUR}$
 $2336,69 / 891,5 = 2,62 \text{ EUR/m}^2$

KOPĒJAIS MAKSĀJUMS ĒKAI PAR PIEGĀDĀTO SILTUMENERĢIJU

156,95 EUR+2336,89EUR=2493,64EUR

Katram dzīvoklim maksa par 1m² aprēķināto maksu tiek reizināta ar dzīvokļa lietderīgo platību, saskaņā ar kadastrs.lv datiem.

PIEMĒRS

Dzīvoklim ar kopējo platību 42m² maksa par apkuri veidojas:

$(25,5\text{MWh}-(30\times 0,0535))/891,5=0,026803\text{ MWh/m}^2$

Dzīvoklim jāmaksā: $42\text{m}^2\times 0,026803\times 97,79=110,08\text{ EUR}$, jeb 2,62EUR/m² jeb apkurei patērētā siltumenerģija ir $42\times 0.026803=1.1257\text{ MWh}$

MAKSAS APRĒKINS SILTA ŪDENS SAGATAVOŠANAI

Ēkas kopējais siltā ūdens skaitītājs uzskaitītājs 30m³ ūdens patēriņu mēnesī

$1,605 \times \text{Tarifs}$

$1,605 \times 97,79 = 156,92 \text{ EUR}$

Uzskaitītais karstais ūdens

Starpība starp kopejo uzskaitīto karstā ūdens patēriņa daudzumu ēkā un dzīvokļos uzskaitīto siltā ūdens daudzumu (m³)

PIEMĒRS

Siltumenerģija siltā ūdens uzsildīšanai dzīvokļos:

$25 \times 0,0535 = 1,3375 \text{ MWh}$

Siltumenerģija siltā ūdens starpības uzsildīšanai:

$1,605 - 1,3375 = 0,263 \text{ MWh}$

Maksa par siltā ūdens sagatavošanu (EUR)
 $1,3375 \times 97,79 = 130,94 \text{ EUR}$

Maksa par siltā ūdens starpību (EUR)

$0,263 \times 97,79 = 25,72 \text{ EUR/mēn.}$

Starpību dala uz:

- Tiem dzīvokļiem, kur nav ūdens skaitītāju, vai tie nav verificēti, noplombēti vai arī, ja par ūdens patēriņu nav ziņots vismaz 3 mēnešus pēc kartas un, ja atkārtoti nav bijis iespējams veikt ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi.
- Ja mājā nav šādu dzīvokļu, tad starpība tiek dalīta uz visiem.

**Ja ēkā ir 20 dzīvokļi, tad $25,72/20 = 1,286$
EUR/1 dzīvoklis, jeb $(30-25)/20 = 0,25 \text{ m}^3$**

KOPĒJAIS MAKSĀJUMS EKAI PAR SILTĀ ŪDENS SAGATAVOŠANU:

$$130,94 + 25,72 = 156,66 \text{ EUR}$$

Katram dzīvoklim jāmaksā atbilstoši siltā ūdens patēriņam:

Piemēram, dzīvoklim siltā ūdens patēriņš ir 3m³, tad samaksa būs $3 \times 5,23 + 1,286 = 16,976 \text{ EUR}$